

平成30年7月度 産業廃棄物処理施設維持管理記録簿(管理型)

対象期間

平成30年7月1日 ～ 平成30年7月31日

作成日

平成30年8月22日

施設名

株式会社 日邦
西赤沢処分場

埋め立て産業廃棄物の種類及び数量[規則12条の7の2第4号イ]

種類	数量 (単位)
燃えがら	(t/月)
汚泥	(t/月)
廃プラスチック類	(t/月)
紙くず	(t/月)
木くず	(t/月)
繊維くず	(t/月)
動植物性残渣	(t/月)
ゴムくず	(t/月)
金属くず	(t/月)
ガラスくず及び陶磁器くず	(t/月)
鋳さい	(t/月)
がれき類	(t/月)
ばいじん	(t/月)
その他()	(t/月)
その他()	(t/月)
計	(t/月)

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)[規則第12条の7の2第4号ニ及びホ]

	放流水	地下水等	
採取場所	処理水放流口	上流観測井	放流地点直下観測井
採取日	平成30年7月12日	平成30年7月6日	平成30年7月6日
検査結果が得られた日	平成30年7月19日	平成30年7月6日	平成30年7月6日
電気伝導率	7.2	35.0mS/m	19.0mS/m
塩化物イオン濃度		mg/L	mg/L
水素イオン濃度		有 ・ (無)	有 ・ (無)
生物化学的酸素要求量			
化学的酸素要求量			
浮遊物質	4mg/L		
窒素含有量	11mg/L		
異常の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容	平成 年 月 日	平成 年 月 日

※放流水は当該施設では放流しておらず、浸出水を豊橋市内の当社処理施設に運搬して、処理後放流しております。
(放流水水質検査結果につきましては豊橋市内水処理施設の物です)

施設の点検 [規則第12条の7の2第8号ロ、ハ、ヘ、ト及びチ]

	擁壁等	遮水工	調整槽	浸出液処理設備
点検日	平成30年7月2日	1～31日	1～31日	1～31日
異常の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日

※凍結による破損のおそれなし
施設の残余容量

算定年月日	平成 年 月 日
残余容量 (m)	0
備考	

水質検査(有害物質)の実施状況と措置 (年1回測定) [規則第12条の7の2第4号ニ及びホ]

	放流水	地下水等	
採取場所			
採取年月日	平成30年6月8日	平成30年7月6日	平成30年7月6日
検査結果が得られた日	平成30年6月22日	平成30年7月25日	平成30年7月25日
水質検査結果 異常の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)
		平成 年 月 日	平成 年 月 日
必要な措置を講じた年月日とその内容	必要な措置を講じた年月日とその内容		

平成30年7月度 産業廃棄物処理施設維持管理記録簿(管理型)

対象期間

平成30年7月1日 ～ 平成30年7月31日

作成日

平成30年8月22日

施設名

株式会社 日邦
仁崎処分場

埋め立て産業廃棄物の種類及び数量[規則12条の7の2第4号イ]

種類	数量 (単位)
燃えがら	(t/月)
汚泥	20.950(t/月)
廃プラスチック類	0.480(t/月)
紙くず	(t/月)
木くず	(t/月)
繊維くず	(t/月)
動植物性残渣	(t/月)
ゴムくず	(t/月)
金属くず	(t/月)
ガラスくず及び陶磁器くず	0.123(t/月)
鋳さい	(t/月)
がれき類	(t/月)
ばいじん	(t/月)
その他()	(t/月)
その他()	(t/月)
計	21.553(t/月)

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)[規則第12条の7の2第4号ニ及びホ]

	放流水	地下水等	
採取場所	処理水放流口	上流観測井	放流地点直下観測井
採取日	平成30年7月12日	平成30年7月2日	平成30年7月2日
検査結果が得られた日	平成30年7月19日	平成30年7月2日	平成30年7月2日
電気伝導率	7.2	28.0mS/m	38.0mS/m
塩化物イオン濃度		mg/L	mg/L
水素イオン濃度		有 ・ 無	有 ・ 無
生物化学的酸素要求量			
化学的酸素要求量			
浮遊物質	4mg/L		
窒素含有量	11mg/L		
異常の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容	平成 年 月 日	平成 年 月 日

※放流水は当該施設では放流しておらず、浸出水を豊橋市内の当社処理施設に運搬して、処理後放流しております。
(放流水水質検査結果につきましては豊橋市内水処理施設の物です)

水質検査(有害物質)の実施状況と措置 (年1回測定) [規則第12条の7の2第4号ニ及びホ]

	放流水	地下水等	
採取場所			
採取年月日	平成30年6月8日	平成30年7月6日	平成30年7月6日
検査結果が得られた日	平成30年6月22日	平成30年7月25日	平成30年7月25日
水質検査結果 異常の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
		平成 年 月 日	平成 年 月 日
必要な措置を講じた 年月日とその内容			

施設の点検 [規則第12条の7の2第8号ロ、ハ、ヘ、ト及びチ]

	擁壁等	遮水工	調整槽	浸出液処理設備
点検日	平成30年7月2日	1～31日	1～31日	1～31日
異常の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた 年月日及び 当該措置の内容	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日

※凍結による破損のおそれなし
施設の残余容量

算定年月日	平成30年3月31日
残余容量 (m)	36,126.00
備考	

平成30年7月度 産業廃棄物処理施設維持管理記録簿(管理型)

対象期間

平成30年7月1日 ～ 平成30年7月31日

作成日

平成30年8月22日

施設名

株式会社 日邦
成合処分場

埋め立て産業廃棄物の種類及び数量[規則12条の7の2第4号イ]

種類	数量 (単位)
燃えがら	(t/月)
汚泥	(t/月)
廃プラスチック類	(t/月)
紙くず	(t/月)
木くず	(t/月)
繊維くず	(t/月)
動植物性残渣	(t/月)
ゴムくず	(t/月)
金属くず	(t/月)
ガラスくず及び陶磁器くず	(t/月)
鋳さい	(t/月)
がれき類	(t/月)
ばいじん	(t/月)
その他()	(t/月)
その他()	(t/月)
計	(t/月)

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)[規則第12条の7の2第4号ニ及びホ]

	放流水	地下水等	
採取場所	処理水放流口	上流観測井	放流地点直下観測井
採取日	平成30年7月2日	平成30年7月2日	平成30年7月2日
検査結果が得られた日	平成30年7月2日	平成30年7月2日	平成30年7月2日
電気伝導率	7.2	5.0mS/m	18.0mS/m
塩化物イオン濃度		mg/L	mg/L
水素イオン濃度		有 ・ (無)	有 ・ (無)
生物化学的酸素要求量			
化学的酸素要求量			
浮遊物質	4mg/L		
窒素含有量	11mg/L		
異常の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容	平成 年 月 日	平成 年 月 日

※放流水は当該施設では放流しておらず、浸出水を豊橋市内の当社処理施設に運搬して、処理後放流しております。
(放流水水質検査結果につきましては豊橋市内水処理施設の物です)

施設の点検 [規則第12条の7の2第8号ロ、ハ、ヘ、ト及びチ]

	擁壁等	遮水工	調整槽	浸出液処理設備
点検日	平成30年7月3日	1～31日	1～31日	1～31日
異常の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日

※凍結による破損のおそれなし
施設の残余容量

算定年月日	平成 年 月 日
残余容量 (m)	0
備考	

水質検査(有害物質)の実施状況と措置 (年1回測定) [規則第12条の7の2第4号ニ及びホ]

	放流水	地下水等	
採取場所			
採取年月日	平成30年6月8日	平成30年7月6日	平成30年7月6日
検査結果が得られた日	平成30年6月22日	平成30年7月25日	平成30年7月25日
水質検査結果 異常の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)
		平成 年 月 日	平成 年 月 日
必要な措置を講じた年月日とその内容	必要な措置を講じた年月日とその内容		