

成合処分場

水質検査結果〔管理型〕

作成日：令和7年9月4日

K250793・250794

作成日：令和7年7月23日

W-250545

水質の区分		地下水	
	基準値(1ℓあたり)	上流	下流
アルキル水銀	検出されないこと	N.D mg/L	N.D mg/L
総水銀	0.0005mg 以下	0.0005未満 mg/L	0.0005未満 mg/L
カドミウム	0.01mg 以下	0.0003未満 mg/L	0.0003未満 mg/L
鉛及びその化合物	0.01mg 以下	0.005未満 mg/L	0.005未満 mg/L
六価クロム	0.05mg 以下	0.005未満 mg/L	0.005未満 mg/L
砒素及びその化合物	0.01mg 以下	0.005未満 mg/L	0.005未満 mg/L
シアン化合物	検出されないこと	N.D mg/L	N.D mg/L
ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと	N.D mg/L	N.D mg/L
トリクロロエチレン	0.03mg 以下	0.001未満 mg/L	0.001未満 mg/L
テトラクロロエチレン	0.01mg 以下	0.0005未満 mg/L	0.0005未満 mg/L
ジクロロメタン	0.02mg 以下	0.002未満 mg/L	0.002未満 mg/L
四塩化炭素	0.002mg 以下	0.0002未満 mg/L	0.0002未満 mg/L
1,2-ジクロロエタン	0.004mg 以下	0.0004未満 mg/L	0.0004未満 mg/L
1,1-ジクロロエチレン	0.1mg 以下	0.002未満 mg/L	0.002未満 mg/L
1,2-ジクロロエチレン	0.04mg 以下	0.004未満 mg/L	0.004未満 mg/L
1,1,1-トリクロロエタン	1mg 以下	0.0005未満 mg/L	0.0005未満 mg/L
1,1,2-トリクロロエタン	0.006mg 以下	0.0006未満 mg/L	0.0006未満 mg/L
1,3-ジクロロプロペン	0.002mg 以下	0.0002未満 mg/L	0.0002未満 mg/L
チウラム	0.006mg 以下	0.0006未満 mg/L	0.0006未満 mg/L
シマジン	0.003mg 以下	0.0003未満 mg/L	0.0003未満 mg/L
チオベンカルブ	0.02mg 以下	0.002未満 mg/L	0.002未満 mg/L
ベンゼン	0.01mg 以下	0.001未満 mg/L	0.001未満 mg/L
セレン	0.01mg 以下	0.002未満 mg/L	0.002未満 mg/L
1,4-ジオキサン	0.05mg 以下	0.005未満 mg/L	0.005未満 mg/L
塩化ビニルモノマー	0.002mg 以下	0.0002未満 mg/L	0.0002未満 mg/L

作成日：令和年月日

水質の区分		地下水	
	基準値(1ℓあたり)	上流	下流
ダイオキシン類	1pg-TEQ以下		

水質の区分		放流水	
	許容限度(1ℓあたり)		
アルキル水銀化合物	検出されないこと	N.D mg/L	
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.005mg 以下	0.0005未満 mg/L	
カドミウム及びその化合物	0.1mg 以下	0.003未満 mg/L	
鉛及びその化合物	0.1mg 以下	0.02未満 mg/L	
有機燐化合物	1mg 以下	0.1未満 mg/L	
六価クロム化合物	0.5mg 以下	0.02未満 mg/L	
砒素及びその化合物	0.1mg 以下	0.01未満 mg/L	
シアン化合物	1mg 以下	0.1未満 mg/L	
ポリ塩化ビフェニル	0.003mg 以下	0.0005未満 mg/L	
トリクロロエチレン	0.3mg 以下	0.002未満 mg/L	
テトラクロロエチレン	0.1mg 以下	0.001未満 mg/L	
ジクロロメタン	0.2mg 以下	0.02未満 mg/L	
四塩化炭素	0.02mg 以下	0.002未満 mg/L	
1,2-ジクロロエタン	0.04mg 以下	0.004未満 mg/L	
1,1-ジクロロエチレン	0.2mg 以下	0.02未満 mg/L	
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.4mg 以下	0.04未満 mg/L	
1,1,1-トリクロロエタン	3mg 以下	0.001未満 mg/L	
1,1,2-トリクロロエタン	0.06mg 以下	0.006未満 mg/L	
1,3-ジクロロプロペン	0.02mg 以下	0.002未満 mg/L	
チウラム	0.06mg 以下	0.006未満 mg/L	
シマジン	0.03mg 以下	0.003未満 mg/L	
チオベンカルブ	0.2mg 以下	0.02未満 mg/L	
ベンゼン	0.1mg 以下	0.01未満 mg/L	
セレン及びその化合物	0.1mg 以下	0.01未満 mg/L	
ほう素及びその化合物	50mg 以下	0.01未満 mg/L	
ふっ素及びその化合物	15mg 以下	0.1 mg/L	
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	200mg 以下	2.3 mg/L	
1,4-ジオキサン	0.5mg 以下	0.05未満 mg/L	
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	5mg 以下	0.5未満 mg/L	
フェノール類含有量	5mg 以下	0.025未満 mg/L	
銅含有量	3mg 以下	0.01未満 mg/L	
亜鉛含有量	2mg 以下	0.01未満 mg/L	
溶解性鉄含有量	10mg 以下	0.1 mg/L	
溶解性マンガン含有量	10mg 以下	0.1未満 mg/L	
クロム含有量	2mg 以下	0.04未満 mg/L	
大腸菌群数	1cm ³ につき日間3000個以下	30未満 個/cm ³	
燐含有量	16(日間8)mg以下	0.09 mg/L	

作成日：令和年月日

水質の区分		放流水	
	許容限度(1ℓあたり)		
ダイオキシン類	10pg-TEQ以下		mg/L

仁崎処分場

水質検査結果〔管理型〕

作成日：令和7年9月4日

K250795・250796

作成日：令和7年7月23日

K250545

水質の区分		地下水	
	基準値(1ℓあたり)	上流	下流
アルキル水銀	検出されないこと	N.D mg/L	N.D mg/L
総水銀	0.0005mg 以下	0.0005未満 mg/L	0.0005未満 mg/L
カドミウム	0.01mg 以下	0.0003未満 mg/L	0.0003未満 mg/L
鉛及びその化合物	0.01mg 以下	0.005未満 mg/L	0.005未満 mg/L
六価クロム	0.05mg 以下	0.005未満 mg/L	0.005未満 mg/L
砒素及びその化合物	0.01mg 以下	0.005未満 mg/L	0.005未満 mg/L
シアン化合物	検出されないこと	N.D mg/L	N.D mg/L
ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと	N.D mg/L	N.D mg/L
トリクロロエチレン	0.03mg 以下	0.001未満 mg/L	0.001未満 mg/L
テトラクロロエチレン	0.01mg 以下	0.0005未満 mg/L	0.0005未満 mg/L
ジクロロメタン	0.02mg 以下	0.002未満 mg/L	0.002未満 mg/L
四塩化炭素	0.002mg 以下	0.0002未満 mg/L	0.0002未満 mg/L
1,2-ジクロロエタン	0.004mg 以下	0.0004未満 mg/L	0.0004未満 mg/L
1,1-ジクロロエチレン	0.1mg 以下	0.002未満 mg/L	0.002未満 mg/L
1,2-ジクロロエチレン	0.04mg 以下	0.004未満 mg/L	0.004未満 mg/L
1,1,1-トリクロロエタン	1mg 以下	0.0005未満 mg/L	0.0005未満 mg/L
1,1,2-トリクロロエタン	0.006mg 以下	0.0006未満 mg/L	0.0006未満 mg/L
1,3-ジクロロプロペン	0.002mg 以下	0.0002未満 mg/L	0.0002未満 mg/L
チウラム	0.006mg 以下	0.0006未満 mg/L	0.0006未満 mg/L
シマジン	0.003mg 以下	0.0003未満 mg/L	0.0003未満 mg/L
チオベンカルブ	0.02mg 以下	0.002未満 mg/L	0.002未満 mg/L
ベンゼン	0.01mg 以下	0.001未満 mg/L	0.001未満 mg/L
セレン	0.01mg 以下	0.002未満 mg/L	0.002未満 mg/L
1,4-ジオキサン	0.05mg 以下	0.005未満 mg/L	0.009 mg/L
塩化ビニルモノマー	0.002mg 以下	0.0002未満 mg/L	0.0002未満 mg/L

作成日：令和7 年9月4日

K250700061・250600228

水質の区分		地下水	
	基準値(1ℓあたり)	上流	下流
ダイオキシン類	1pg-TEQ以下	0.057	0.057

水質の区分		放流水	
	許容限度(1ℓあたり)		
アルキル水銀化合物	検出されないこと	N.D mg/L	
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.005mg 以下	0.0005未満 mg/L	
カドミウム及びその化合物	0.1mg 以下	0.003未満 mg/L	
鉛及びその化合物	0.1mg 以下	0.02未満 mg/L	
有機燐化合物	1mg 以下	0.1未満 mg/L	
六価クロム化合物	0.5mg 以下	0.02未満 mg/L	
砒素及びその化合物	0.1mg 以下	0.01未満 mg/L	
シアン化合物	1mg 以下	0.1未満 mg/L	
ポリ塩化ビフェニル	0.003mg 以下	0.0005未満 mg/L	
トリクロロエチレン	0.3mg 以下	0.002未満 mg/L	
テトラクロロエチレン	0.1mg 以下	0.001未満 mg/L	
ジクロロメタン	0.2mg 以下	0.02未満 mg/L	
四塩化炭素	0.02mg 以下	0.002未満 mg/L	
1,2-ジクロロエタン	0.04mg 以下	0.004未満 mg/L	
1,1-ジクロロエチレン	0.2mg 以下	0.02未満 mg/L	
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.4mg 以下	0.04未満 mg/L	
1,1,1-トリクロロエタン	3mg 以下	0.001未満 mg/L	
1,1,2-トリクロロエタン	0.06mg 以下	0.006未満 mg/L	
1,3-ジクロロプロペン	0.02mg 以下	0.002未満 mg/L	
チウラム	0.06mg 以下	0.006未満 mg/L	
シマジン	0.03mg 以下	0.003未満 mg/L	
チオベンカルブ	0.2mg 以下	0.02未満 mg/L	
ベンゼン	0.1mg 以下	0.01未満 mg/L	
セレン及びその化合物	0.1mg 以下	0.01未満 mg/L	
ほう素及びその化合物	50mg 以下	0.1未満 mg/L	
ふっ素及びその化合物	15mg 以下	0.1 mg/L	
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	200mg 以下	2.3 mg/L	
1,4-ジオキサン	0.5mg 以下	0.05未満 mg/L	
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	5mg 以下	0.5未満 mg/L	
フェノール類含有量	5mg 以下	0.025未満 mg/L	
銅含有量	3mg 以下	0.01未満 mg/L	
亜鉛含有量	2mg 以下	0.01未満 mg/L	
溶解性鉄含有量	10mg 以下	0.1 mg/L	
溶解性マンガン含有量	10mg 以下	0.1未満 mg/L	
クロム含有量	2mg 以下	0.04未満 mg/L	
大腸菌群数	1cm ³ につき 日間3000個以下	30未満 個/cm ³	
燐含有量	16(日間8)mg以下	0.09 mg/L	

作成日：令和年月日

水質の区分		放流水	
	許容限度(1ℓあたり)		
ダイオキシン類	10pg-TEQ以下	mg/L	

赤沢処分場

水質検査結果〔管理型〕

作成日：令和7年10月20日

K250894・250895

作成日：令和7年月日

W-250545

水質の区分		地下水	
	基準値(1ℓあたり)	上流	下流
アルキル水銀	検出されないこと	N.D mg/L	N.D mg/L
総水銀	0.0005mg 以下	0.0005未満 mg/L	0.0005未満 mg/L
カドミウム	0.01mg 以下	0.0003未満 mg/L	0.0003未満 mg/L
鉛及びその化合物	0.01mg 以下	0.005未満 mg/L	0.005未満 mg/L
六価クロム	0.005mg 以下	0.005未満 mg/L	0.005未満 mg/L
砒素及びその化合物	0.01mg 以下	0.005未満 mg/L	0.005未満 mg/L
シアン化合物	検出されないこと	N.D mg/L	N.D mg/L
ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと	N.D mg/L	N.D mg/L
トリクロロエチレン	0.03mg 以下	0.001未満 mg/L	0.001未満 mg/L
テトラクロロエチレン	0.01mg 以下	0.0005未満 mg/L	0.0005未満 mg/L
ジクロロメタン	0.02mg 以下	0.002未満 mg/L	0.002未満 mg/L
四塩化炭素	0.002mg 以下	0.0002未満 mg/L	0.0002未満 mg/L
1,2-ジクロロエタン	0.004mg 以下	0.0004未満 mg/L	0.0004未満 mg/L
1,1-ジクロロエチレン	0.1mg 以下	0.002未満 mg/L	0.002未満 mg/L
1,2-ジクロロエチレン	0.04mg 以下	0.004未満 mg/L	0.004未満 mg/L
1,1,1-トリクロロエタン	1mg 以下	0.0005未満 mg/L	0.0005未満 mg/L
1,1,2-トリクロロエタン	0.006mg 以下	0.0006未満 mg/L	0.0006未満 mg/L
1,3-ジクロロプロベン	0.002mg 以下	0.0002未満 mg/L	0.0002未満 mg/L
チウラム	0.006mg 以下	0.0006未満 mg/L	0.0006未満 mg/L
シマジン	0.003mg 以下	0.0003未満 mg/L	0.0003未満 mg/L
チオベンカルブ	0.02mg 以下	0.002未満 mg/L	0.002未満 mg/L
ベンゼン	0.01mg 以下	0.001未満 mg/L	0.001未満 mg/L
セレン	0.01mg 以下	0.002未満 mg/L	0.002未満 mg/L
1,4-ジオキサン	0.05mg 以下	0.005未満 mg/L	0.005未満 mg/L
塩化ビニルモノマー	0.002mg 以下	0.0002未満 mg/L	0.0002未満 mg/L

作成日：令和年月日

水質の区分		地下水	
	基準値(1ℓあたり)	上流	下流
ダイオキシン類	1pg-TEQ以下		

水質の区分		放流水	
	許容限度(1ℓあたり)		
アルキル水銀化合物	検出されないこと	N.D mg/L	
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.005mg 以下	0.0005未満 mg/L	
カドミウム及びその化合物	0.1mg 以下	0.003未満 mg/L	
鉛及びその化合物	0.1mg 以下	0.02未満 mg/L	
有機燐化合物	1mg 以下	0.1未満 mg/L	
六価クロム化合物	0.5mg 以下	0.02未満 mg/L	
砒素及びその化合物	0.1mg 以下	0.01未満 mg/L	
シアン化合物	1mg 以下	0.1未満 mg/L	
ポリ塩化ビフェニル	0.003mg 以下	0.0005未満 mg/L	
トリクロロエチレン	0.3mg 以下	0.002未満 mg/L	
テトラクロロエチレン	0.1mg 以下	0.001未満 mg/L	
ジクロロメタン	0.2mg 以下	0.02未満 mg/L	
四塩化炭素	0.02mg 以下	0.002未満 mg/L	
1,2-ジクロロエタン	0.04mg 以下	0.004未満 mg/L	
1,1-ジクロロエチレン	0.2mg 以下	0.02未満 mg/L	
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.4mg 以下	0.04未満 mg/L	
1,1,1-トリクロロエタン	3mg 以下	0.001未満 mg/L	
1,1,2-トリクロロエタン	0.06mg 以下	0.006未満 mg/L	
1,3-ジクロロプロベン	0.02mg 以下	0.002未満 mg/L	
チウラム	0.06mg 以下	0.006未満 mg/L	
シマジン	0.03mg 以下	0.003未満 mg/L	
チオベンカルブ	0.2mg 以下	0.02未満 mg/L	
ベンゼン	0.1mg 以下	0.01未満 mg/L	
セレン及びその化合物	0.1mg 以下	0.01未満 mg/L	
ほう素及びその化合物	50mg 以下	0.1未満 mg/L	
ふっ素及びその化合物	15mg 以下	0.1未満 mg/L	
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	200mg 以下	2.3 mg/L	
1,4-ジオキサン	0.5mg 以下	0.05未満 mg/L	
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	5mg 以下	0.5未満 mg/L	
フェノール類含有量	5mg 以下	0.025未満 mg/L	
銅含有量	3mg 以下	0.01未満 mg/L	
亜鉛含有量	2mg 以下	0.01未満 mg/L	
溶解性鉄含有量	10mg 以下	0.1 mg/L	
溶解性マンガン含有量	10mg 以下	0.1未満 mg/L	
クロム含有量	2mg 以下	0.04未満 mg/L	
大腸菌群数	1㎤につき日間3000個以下	30未満 個/㎤	
燐含有量	16(日間8)mg以下	0.09 mg/L	

作成日：令和年月日

水質の区分		放流水	
	許容限度(1ℓあたり)		
ダイオキシン類	10pg-TEQ以下	mg/L	